

Планируемые работы  
в период с "05"10/2020 по "09.10/2020  
по Павлово-Посадскому производственному отделению

| Участок/служба                                  | Ф.И.О.       | Кол-во монтеров | Дата       | Диспетчерское наименование                  | Характер работ  | Пометка об выполнении |
|---|--------------|-----------------|------------|---|---|-----------------------|
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 05.10.2020 | ВЛ-0,4 кВ от МТП- 335                       | Выполнение ТЗ-6294/19   |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 06.10.2020 | ВЛ-0,4 кВ от МТП- 335                       | Выполнение ТЗ-6294/19   |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 07.10.2020 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ул Сенная д№18            | Замена опоры  |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 07.10.2020 | ВЛ-0,4 кВ от МТП- 122 ул Московская д№6/1   | Замена опоры  |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 08.10.2020 | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-112                       | Выправка опор ВЛ.   |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 09.10.2020 | ВЛ-6,0 кВ от Крун-3- ГКТП-901.              | Подключение абонентов"Мосавтодор"   |                       |
| Участок эксплуатации и ремонтов воздушных линий | Тарасов.А.В. | 3               | 02.10.2020 | ВЛ-0.4 кВ ГКТП -314, ТП-32. МТП-334         | Подключение абонентов   |                       |
| Участок экспл-ции и ремонтов ТП и РП            | Зайцев Д.С.  | 3               | 05.10.2020 | ТП-157 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровка | устранение нагрева на рубильнике РУ-0,4кВ фидер №5, ремонт ТР-Р№1   |                       |
| Участок экспл-ции и ремонтов ТП и РП            | Зайцев Д.С.  | 3               | 06.10.2020 | ТП-5 г. Павловский Посад, ул. Павловская    | устранение нагрева на рубильнике РУ-0,4кВ (ул.Ленина, ул.Павловская), ремонт ТР-Р                             |                       |
| Участок экспл-ции и ремонтов ТП и РП            | Зайцев Д.С.  | 3               | 07.10.2020 | ТП-165 г. Павловский Посад, ул. Щорса       | установка защитного барьера между сборными шинами различных секций в месте примыкания высоковольтных ячеек ТП |                       |
| Участок экспл-ции и ремонтов ТП и РП            | Зайцев Д.С.  | 3               | 08.10.2020 | ТП-8 г. Павловский Посад, ул. Карповская    | устранение нагрева на вводном рубильнике РУ-0,4кВ СШ№2, ул.Кирова д.78 подъезд 8                              |                       |

|                                      |             |   |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-------------|---|------------|--|---|--|
| Участок экспл-ции и ремонтов ТП и РП | Зайцев Д.С. | 3 | 09.10.2020 | КРУН-1 г. Павловский Посадский район д.Ковригино     | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | ТП-258 г. Павловский Посад, ул. Южная                | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | КТП-505 г. Павловский Посад, ул. Южная-ул.Б.Покровка | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | ТП-120 г. Павловский Посад,ул. Фрунзе д.39           | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | КТП-189 г. Павловский Посад, ул. Вачевская           | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | РП-146 г. Павловский Посад,ул. Урицкого д.5          | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | ТП-32 г. Павловский Посад, 1-пер.1Мая                | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |
|                                      |             | 3 | 09.10.2020 | ТП-191 г. Павловский Посад, 1-пер.1Мая               | внеплановый ТкЭ,тепловизионный контроль |  |